

## Допълнение към разяснения по документация за участие в открита процедура с предмет:

### “СМР на обект „Реконструкция на сградата на Посетителски център на ПП "Персина" и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект “Устройство и управление на Природен парк «Персина»“

**Въпрос №1:** По КС за обект „Реконструкция на стъклен покрив и дървена фасада на Посетителски център на ПП Персина  
- по позиция 1.16: Обмазване на елементите на дъсчената обшивка с огнезащитен лак – няма количество. Какво е то?

**Отговор на въпрос №1, публикуван на 27.03.2015::** Количеството, необходимо за обмазване на елементите на дъсчената обшивка, зависи от избора на марка огнезащитен лак. Покривната норма се определя от производителя и се упоменава на опаковката на продукта. В количествената сметка е дадена информацията относно площта, която следва да бъде обработена. В зависимост от избраната марка лак, участниците сами следва да изчислят какво количество ще им е необходимо, за да се изпълни дейността.

**ДОПЪЛНЕНИЕ:** Повърхността, която следва да се покрие е **142.86 кв. м.**, като процентно е отчетена повърхността по позиции 1.4., 1.5, 1.14. и 1.15 от Количествената сметка.

**Въпрос №2:** В приложенията към документацията Количествена сметка за Обект № 1 - „Реконструкция на стъклен покрив и дървена фасада на сградата на Посетителски център на ПП „Персина“, Разсел 1. „Дъсчена обшивка“ по позиция 1.16. „Обмазване на елементите на дъсчената обшивка в огнезащитен лак за постигане (параметрите за клас по реакция на огън D), съгласно проекта (или Наредба № Из-1971)“ не е посочено количеството за този вид работа. Моля да посочите количеството.

#### **Отговор на въпрос №2, публикуван на 02.04.2015:**

Както е посочено в отговор на същия въпрос от 27.03.2015 г., количеството, необходимо за обмазване на елементите на дъсчената обшивка, зависи от избора на марка огнезащитен лак. Покривната норма се определя от производителя и се упоменава на опаковката на продукта. В количествената сметка е дадена информацията относно площта, която следва да бъде обработена. В зависимост от избраната марка лак, участниците сами следва да изчислят какво количество ще им е необходимо, за да се изпълни дейността.

**ДОПЪЛНЕНИЕ:** Повърхността, която следва да се покрие е **142.86 кв. м.**, като процентно е отчетена повърхността по позиции 1.4., 1.5, 1.14. и 1.15 от Количествената сметка.